

REVISION Y DICTAMEN ESTRUCTURAL


DICTAMEN POST-SÍSMICO INSTITUTO MIER Y PESADO

El jueves 21 de septiembre de 2017 realicé la valoración que me fue requerida del sistema estructural del Instituto Mier y Pesado ubicado en Calzada de Guadalupe No. 540, Colonia Industrial, Delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

Avalo la inexistencia de daño estructural y aunque existen fisuras y grietas, éstas son superficiales y no ponen en riesgo a los ocupantes del plantel educativo.

Por consiguiente, no hay impedimento para reanudar las actividades en dicho centro educativo.

Atentamente



Ing. Luis Javier Sánchez Guerrero
Director Responsable de Obra No. 432
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
Registro DRO-0432