



Felipe Vanegas López

SPC-VALF-730102-58/16

Ciudad de México a 23 de septiembre de 2017

EVALUACIÓN POST-SÍSMICA INSTITUTO MIER Y PESADO

A Quien Corresponda:

Hoy, sábado 23 de septiembre de 2017 llevé a cabo la revisión detallada de las instalaciones del Instituto Mier y Pesado, propiedad de la Fundación Mier y Pesado, I.A.P. ubicado en Calzada de Guadalupe No. 540, Colonia Industrial, Delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, con el propósito de verificar las instalaciones del edificio del Instituto.

Derivado de la vista se observa a simple vista que no existe daño estructural y no se encuentra en peligro aparente; la capacidad original para resistir cargas no presenta disminución y aunque existen fisuras y grietas, éstas son superficiales, únicamente en elementos no estructurales (acabados) y no representa peligro para la vida de los ocupantes.

Por lo anterior, no hay impedimento para ocupar las instalaciones y reanudar las actividades en dicho centro educativo.

Sin otro particular me despido y espero que sirva la presente para los fines deseados.

A T E N T A M E N T E

Felipe Vanegas López
Tercer Acreditado
en Protección Civil CDMX
Registro SPC-VALF-730102-58/16